

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«03» ноября 2021 г.
учётный № проверки 78210061000201314826



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел./ факс: (812) 640-05-65, телефон «доверия» 8(812)579-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,
тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» 8(812)579-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района
188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.24, тел./факс 8 (813-72) 26-322

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2-22-73-255/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 2-22-73-255 от «03»
ноября 2021 года

в период с «08» ноября 2021 г. по «19» ноября 2021 г.
Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ленинградской области лейтенантом внутренней службы Белоусовым
Кириллом Витальевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено

выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

Заведующий Шаклина Валентина Андреевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается изменение направления открывания двери главного входа	п. 27(д) ППР утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	01.09.2022	
2.	Не обеспечено категорирование по пожарной опасности помещения складского назначения (1 этаж, первое помещение справа по коридору)	п. 12 ППР утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	01.09.2022	
3.	Помещение не оборудовано системой пожарной сигнализацией (1 этаж, первое помещение справа по коридору)	ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 484.1311500.2020 приложение А, таблица А.1 п. 1	01.09.2022	

4.	<p>Допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы</p>	<p>ч. 3 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п. 4.4.9 СП 1.13130.2020</p> <p>п. 6.4.9 СП 60.13330.2020</p>	01.09.2022	
5.	<p>В месте установки приемно-контрольного прибора пожарных, слева от лестницы на 2 этаже, отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты</p>	<p>п. 10 ППР утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г</p>	01.09.2022	
6.	<p>Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестничной клетки не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствует распространению пожара между этажами (нарушена целостность строительной конструкции лестничной клетки на 2 этаже)</p>	<p>ч. 19 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий

МДОУ «Детский сад №4»

Шаклина В.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор

отдела надзорной деятельности

и профилактической работы

Лужского района

УНДиПР Главного управления МЧС России

по Ленинградской области

лейтенант внутренней службы

Белоусов К.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)