

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ольминского ул. д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах  
адрес: 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13  
тел. 8(81372) 2- 87-20, факс.: 8(81372) 2- 87-20

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «01» декабря 2023 г. № 52

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах 188230 Ленинградская обл., г Луга, Ленинградское шоссе, д. 13

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Матвеевой Марией Сергеевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4»

Адрес (местоположение): 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Кирова, д.49;

188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр. Урицкого, д.18

Юридический адрес: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Кирова, д.49

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. 23 ноября 2023г. в 11час.30мин. в МДОУ "Детский сад №4" по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.49 установлено: в спальном помещении группы ЗПР имеются дефекты покрытия стен (трещины краски); в санузле группы ТНР 2 имеются дефекты покрытия потолка (трещины), деформирован потолочный плинтус в спальном помещении; в помещениях пищеблока имеются дефекты покрытия стен (трещины краски), что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2. 23 ноября 2023г. в 11час.30мин. в МДОУ "Детский сад №4" по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.49 установлено: в игровой группы ЗПР, в спальне группы ТНР 2, в группе ТНР 3 имеются дефекты напольного покрытия, что не соответствует требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

3. 27 ноября 2023г. в 16час.00мин. установлено: согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 27 ноября 2023г. №78-20-09Ф-04.005.Л.58000, протоколу

лабораторных измерений №852-п от 23.11.2023г., параметры искусственной освещенности в младшей группе «Лучики» в МДОУ "Детский сад №4" по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр. Урицкого, д.18 составляют 285лк (гигиенический норматив – 400лк), что не соответствует требованиям п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздела V, табл. №5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. обеспечить санитарно-техническое состояние покрытия стен в спальном помещении группы ЗПР, в помещениях пищеблока, покрытия потолка в санузле и в спальном помещении группы ТНР 2 МДОУ «Детский сад №4» по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.49 без дефектов и повреждений, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения - 01 сентября 2024г.

2. обеспечить санитарно-техническое состояние покрытия пола в игровой группы ЗПР, в спальне группы ТНР 2, в группе ТНР 3 МДОУ «Детский сад №4» по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д.49 без дефектов и повреждений, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения - 01 сентября 2024г.

3. обеспечить уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в младшей группе «Лучики» МДОУ «Детский сад №4» по адресу 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр. Урицкого, д.18 не менее 400 люкс. Представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах протокол лабораторных измерений параметров искусственной освещенности в младшей группе «Лучики» МДОУ «Детский сад №4»

Срок исполнения - 05 февраля 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Детский сад №4» по адресу: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, пр-кт Кирова, д.49.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах 188230 Ленинградская обл., г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13 тел./факс 8-813-72-2-87-20 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по п.3 в срок до «01» февраля 2024 г., по п.1, 2 в срок до «20» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Ленинградской области в  
Гатчинском и Лужском  
районах

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Матвеева М.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 01 » 12 2023 г. ✓ Шаклина В.А.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---